

Tuoteseloste

Delegoitu asetus (EU) 1254/2014

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Titon
Mallitunniste	HRV1.6 Q+ Eco aura C (Enthalpy)
Ominaisenergiankulutus (kylmä ilmastovyöhyke)	-75,0 kWh/(m² x a)
Ominaisenergiankulutusluokka (keskimääräinen ilmastovyöhyke)	A
Ominaisenergiankulutus (keskimääräinen ilmastovyöhyke)	-38,8 kWh/(m² x a)
Ominaisenergiankulutus (lämmin ilmastovyöhyke)	-15,5 kWh/(m² x a)
Tyyppi	Kaksi-ilmavirtainen ilmanvaihtokone
Ohjauksen tyyppi	Portaaton säätö
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	Rekuperatiivinen
Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde	73,0 %
Maksimi-ilmavirta	317 m³/h
Puhallinkäytön sähkön ottoteho	69,2 W
Äänitehotaso	48 dB
Vertailuilmavirta	0,060 m³/s
Vertailupaine-ero	50 Pa
Ominaissähköteho	0,31 W/(m³/h)
Säätökerroin	0,65
Säätöluokittelu	Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus - 0,65
Sisäinen enimmäisvuoto	5,0 %
Ulkoinen enimmäisvuoto	5,0 %
Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen sijaintipaikka	Timestrip or optional remote mounted display
Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen kuvaus	Filter change information contained in the user manual
Esiasennus-, purku- ja irrotusohjeiden URL-osoite	https://www.titon.com
Ilmavirran muutosherkkyys paineen muutokseen paineen ollessa +20 pascalia ja -20 pascalia	- %
Sisä- ja ulkotilan välinen ilmatiiviyys	5,0 m³/h
Vuotuinen sähkönkulutus	2,1 kWh sähköä/vuosi
Vuotuinen lämmityssäästö kylmässä ilmastossa	84,9 kWh primäärienergiaa/vuosi
Vuotuinen lämmityssäästö keskimääräisessä ilmastossa	43,4 kWh primäärienergiaa/vuosi
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimässä ilmastossa	19,6 kWh primäärienergiaa/vuosi

Malli unionin markkinoilla alkaen 01/04/2020.



EPREL-rekisterinumero 457604

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/457604>

Tavarantoimittaja: Titon Hardware Ltd (Valtuutettu edustaja)

Verkkosivusto: www.titon.com

Asiakaspalvelu:

Nimi: Titon

Verkkosivusto:

Sähköposti: info@titon.co.uk

Puhelin: +44 1206 713800

Osoite:

The Crescent, Colchester Business Park 894
CO4 9YQ Colchester
Yhdistynyt kuningaskunta